



- Zwód poziomy wykonany drutem FeZn fi8 układany na uchwytnych z tworzywa.
- Przewód odprowadzający instalacji odgromowej natynkowy, wykonany drutem FeZn fi8
- Złącze kontrolne
- Maszt odgromowy na pojedynczej podstawie betonowej o wysokości podanej na rzucie
- Złącze krzyżowe 4 śróbowe

INWESTOR:		Mińska 65 Sp. z o.o. ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa	
OBIEKT:			
<b>BRANŻA: ELEKTRYCZNA</b>			
PROJEKTANT:		NR UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. Mateusz Pęczek upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń		MAZ/0064/PWBE/20	
SKALA:	DATA:	NR RYS:	
1:100	01.2022		
TREŚĆ RYSUNKU: Instalacja odgromowa - budynek 2 mieszkalny			<b>E-B2-01</b>