








-  Zwód poziomy wykonany drutem FeZn fi8 układany na uchwytych z tworzywa.
-  Przewód odprowadzający instalacji odgromowej natynkowy, wykonany drutem FeZn fi8
-  Złącze kontrolne
-  Maszt odgromowy na pojedynczej podstawie betonowej o wysokości podanej na rzucie
-  Złącze krzyżowe 4 śróbowe

MIŃSKA 65 MIŃSKA 65

INWESTOR:		Mińska 65 Sp. z o.o. ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa	
OBIEKT:			
BRANŻA:		ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT:		NR UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. Mateusz Pęczek upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń		MAZ/0064/PWBE/20	
SKALA:	1:100	DATA:	01.2022
TREŚĆ RYSUNKU:	Instalacja odgromowa - budynek 2 mieszkalny		NR RYS: E-B2-02